

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0000569-GEN/2025

BARCODE: -001.1156673- 18-01-2025 - 12:38:33

**Ai comuni di Alia, Aliminusa, Caccamo,
Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito,
Roccapalumba Vicari**

Ad AMAP S.p.A.

OGGETTO: interruzione acquedotto Montescuro Est

Con la presente si comunica che alle ore 19:00 circa del 17/01/25 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Montescuro Est a causa dell'improvvisa rottura della condotta verificatasi in c.da Montescuro nel comune di Prizzi, determinata dalle innumerevoli interruzioni di energia elettrica alla centrale di pompaggio dovuti al maltempo, che hanno causato continui colpi d'ariete alla condotta premente.

Sono in corso i lavori di riparazione e si prevede di potere ripristinare le regolari erogazioni secondo il programma di seguito riportato:

- comune di Lercara Friddi (Santa Rosalia): entro le ore 09:00 del 19/01/25
- comune di Roccapalumba: entro le ore 08:00 del 19/01/25
- comune di Vicari: entro le ore 08:30 del 19/01/25
- comune di Caccamo: entro le ore 11:00 del 19/01/25
- comune di Alia: entro le ore 12:00 del 19/01/25
- comune di Montemaggiore Belsito: entro le ore 13:00 del 19/01/25
- comune di Aliminusa: entro le ore 14:00 del 19/01/25

Distinti saluti.

Siciliacque S.p.A.

Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burrano)

